

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024, poz. 1087 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia na

zmianę decyzji nr PK.ZUZ.4210.332.2024.MJ Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 16.12.2024 r., udzielającego pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci rozbudowy istniejącego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Biała składającego się z dwóch studni głębinowych (studnia nr 1 dz. nr 461/1, współrzędne w układzie PL-ETRF2000 X: 5720731,24 Y: 6510842,98 i studni nr 2 dz. nr 472/2, 473/1 współrzędne w układzie PL-ETRF2000 X: 5720537,61 Y: 6510934,83) o kolejne urządzenie poborowe tj. studnię nr 3 zlokalizowaną na dz. nr 129/1 obręb 0002 Biała (współrzędne w układzie PL-ETRF2000 X: 5720861,79 Y: 6510694,98) głębokości 30 m p.p.t. wydajności 30 m³/h,
2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z rozbudowanego ujęcia ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi $Q_e = 100,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 1,59 - 3,35 \text{ m}$ i powierzchni obszaru zasobowego $F = 2,77 \text{ km}^2$) składającego się z trzech studni (studni nr 1 o wydajności $Q_{\text{max.godz.}} - 41,4 \text{ m}^3/\text{h}$; studni nr 2 o wydajności $Q_{\text{max.godz.}} - 28,6 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz studni nr 3 o wydajności $Q_{\text{max.godz.}} - 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$) w miejscowości Biała, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w ilości: $Q_{\text{max.sek}} 0,0277 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.d}} = 1269,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{\text{dop. roczne}} = 463258,0 \text{ m}^3/\text{rok}$,

w zakresie zapisów w ust. III pkt. 3 ww. decyzji tj.:

z:

„dokonywania pomiaru ilości pobieranej wody podziemnej za pomocą wodomierza zainstalowanego w obudowie studni głębinowej nr 3 nr 1 i 2 (w sposób pozwalający na określenie ilości w każdej dobie) i odnotowywania ilości w trwałym rejestrze”

na:

„dokonywania pomiaru ilości pobieranej wody podziemnej za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w budynku SUW (w sposób pozwalający na określenie ilości w każdej dobie) i odnotowywania ilości w trwałym rejestrze”

oraz w zakresie zapisów ust. III pkt 6 ww. decyzji, tj.:

z:

„pomiaru zwierciadła wody powinny być wykonywane za pomocą świstawki lub sondy elektrycznej ze szczególną starannością zachowania warunków sanitarnych”

na:

„pomiaru zwierciadła wody powinny być wykonywane za pomocą sondy hydrostatycznej ze szczególną starannością zachowania warunków sanitarnych”

oraz na anulowanie w całości ust. III pkt 7:

„pomiaru dwa razy w roku wydajności ujęcia przy użyciu wodomierza i ewidencjonowanie wyników przeprowadzonych za pomocą wodomierza pomiarów”.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem Informacji, że była ona wywieszona przez okres 7 dni, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Nowakowska

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10, 62 - 872 Godziesze Małe
(ePUAP: /id3b7j8d0o/SkrytkaESP
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań