SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI SUW BIAŁA WRZESIEŃ 2025 ROK

WSKAŹNIK	JEDNOSTKA MIARY	WYNIK	NIEPEWNOŚĆ ROZSZERZONA	WARTOŚĆ PARAMETRYCZNA
WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH				
Barwa	mg Pt/l	**10** pH przesączu 7,4	± 3	akceptowalna
Mętność	NTU	**< 0,20**	± 0,05 (0,20± 0,05)	akceptowalna
pH	-	**7,4** temp. próbki 19,5ºC	± 0,2	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25 ºC	µS/cm	**557** temp. próbki 19,5ºC	± 17	2500
Badania wykonano w laboratorium o numerze akredytacji:	AB 998			
Data poboru próbek:	15.09.2025 r.			

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH				
Liczba bakterii grupy coli	jtk/100ml	**0**	-	0
Liczba Escherichia coli	jtk/100ml	**0**	-	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h	jtk/ 1 ml	**8**	4;14	bez nieprawidłowych zmian
Badania wykonano w laboratorium o numerze akredytacji:	AB 998			
Data poboru próbek:	15.09.2025 r.			

WYNIKI BADAŃ SENSORYCZNYCH				
Smak – liczba progowa smaku (TFN)	-	**<1** temp. próbki 22,9ºC	-	akceptowalny
Zapach – liczba programowa zapachu (TON)	-	**<1** temp. próbki 22,8ºC	-	akceptowalny
Badania wykonano w laboratorium o numerze akredytacji:	AB 998			
Data poboru próbek:	15.09.2025 r.			