

OR.271.29.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią do zapytania ofertowego na rozbudowę infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Godziesze Wielkie, nr sprawy: OR.271.29.2025

Pytanie nr 1

W załączniku nr 2 do zapytania ofertowego podali Państwo rodzaj akumulatora, tj. „**Litowo-jonowy** (zalecany typ LiFePO₄) o poj. min. 120 Ah”. Z kolei w udostępnionych Projektach Budowlanych widnieją zapisy że: „... projektuje się **akumulator żelowy** o mocy min. 120Ah”.

Prosimy zatem o jednoznaczną odpowiedź jaki należy zamontować akumulator: żelowy czy litowo-jonowy w przedmiotowych lampach? Odpowiedź na to pytanie jest istotna ponieważ różnica w cenie akumulatorów jest bardzo duża i będzie przedkładać się na cenę oferty.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 272.29.2025 zawierającym **minimalne wymagania techniczne dla lamp solarnych/solarno-wiatrowych** doszło do **oczywistej omyłki pisarskiej** w zakresie rodzaju akumulatora.

W przedmiotowym załączniku wskazano **akumulator litowo-jonowy**, podczas gdy zgodnie z dokumentacją projektową, prawidłowym i wymaganym typem akumulatora jest **akumulator żelowy**.

Zamawiający potwierdza, iż obowiązującym wymaganiem jest zastosowanie **akumulatorów żelowych**, zgodnie z dokumentacją projektową.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że omyłka w załączniku miała charakter pisarski i nie wpływa na treść zapytania ofertowego w zakresie wymagań technicznych.

Zamawiający dokona odpowiedniej korekty załącznika, celem usunięcia wskazanej nieścisłości.